

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Dijon, le 7 octobre 2022

MONSIEUR LE PRESIDENT
SINOTIV'EAU
Hameau de Chassagne

21110 FAUVERNEY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

SINOTIV'EAU, SECTEUR DE LA RACLE

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00159547		Prélevé le : mercredi 28 septembre 2022 à 09h20
Unité de gestion	0242	SINOTIV'EAU, SECTEUR DE LA RACLE	par : LDCO - Ludovic TOUREZ
Installation	TTP 002374	STP ET SM DE LA RACLE (AISEREY)	Type visite : P1
Point de surveillance	P 0000002924	SM DE LA RACLE (AISEREY)	Type d'eau: T1
Localisation exacte	RÉSERVOIR AISEREY		Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION
Commune	AISEREY		

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

13,0 °C

25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,1 unité pH

6,50

9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre

0,02 mg(Cl₂)/L

Chlore total

0,03 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON

2101

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00160382

Référence laboratoire : 22092703544801

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0

Couleur (qualitatif)

0

Odeur (qualitatif)

0

Saveur (qualitatif)

0

Turbidité néphélométrique NFU

<0,50 NFU

2,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de mesure du pH	19,5 °C					
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00	
Titre alcalimétrique complet	27,4 °f					
Titre hydrotimétrique	32,3 °f					
MINERALISATION						
Chlorures	23,1 mg/L					250,00
Conductivité à 25°C	673 µS/cm			200,00		1100,00
Sulfates	20,2 mg/L					250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,50 mg(C)/L					2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L					0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,955 mg/L		1,00			
Nitrates (en NO3)	47,8 mg/L		50,00			
Nitrites (en NO2)	<0,02 mg/L		0,10			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)					0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)					0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0			

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Côte d'Or

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00159547)

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. A noter la teneur en nitrates proche de la limite de qualité fixée à 50mg/L.

Pour le directeur général,



La responsable de l'unité territoriale
santé-environnement de Côte d'Or
Marie Alix VOINIER